

ҚОРАҚАЛПОҢИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР КЕНГАШИНИНГ РАИСИ
ҚАРАҚАЛПОҢИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
МИНИСТРЛЕР КЕҢЕШИНИНГ БАСШИСИ

А. Даниярқов

Халқ таълими вазирлиги

(А. Наримбетов) га

Мақтабўғача таълим вазирлиги

(Г. Рахиева) га

Соғлиғини сақлаш вазирлиги

(М. Қурбанов) га

Шахар ва туманлар ҳокимлиқларига

Аниқланган камчиликларни
бартараф этиш юзасидан тегишли
чоралар кўришини ва ижросини
назоратга олишини сўрайман.

Бақарувчи: О. Сапаров
Б. Аймбетов

№ 6/710
Ф. ЭРМАНОВ
28.03.2023й.



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI FAUQULODDA VAZIRLAR VAZIRLIGI
ҚОРАҚАЛПОҢИСТОН RESPUBLIKASI FAUQULODDA VAZIRLAR BOSHQARMASI
239102, Nukus shahri, A. Daryov ko'chasi, 10, Tel: 61 224 70-10, Faks: 61 226 56 74 E-mail: info@obuz.uz qrb@obuz.uz www.obuz.uz

2023 yil "28" 03

12/110 845-son

Қорақалпоғистон Республикаси
Вазирлар Кенгашининг Раиси
Ф. Эрмановага

Хурматли Фарход Уразбаевич!

Ўзбекистон Республикасининг «Ёнғин хавфсизлиги тўғрисида»
Қонуни ижроси юзасидан Қорақалпоғистон Республикаси Фавқулодда
вазирлар бoshқармасининг Давлат ёнғин назорати органлари томонидан
2022 йилнинг ўтган 12 ойи давомида Қорақалпоғистон Республикаси
Худудийлиги вазирлиги ва идораларга қарашли объектларда ёнғин
хавфсизлигини таъминлаш борасида ўтказилган профилактик тадбирларда
бир катор ижобий ишлар амалга оширилганлиги аниқланган.


Аmmo, айрим объектларда ёнғин хавфсизлигини таъминлаш борасида
амалга оширилмаётган ишлар етарли даражада эмаслиги кузатилган.
Жумладан:

Халқ таълими вазирлигига қарашли Нукус шаҳри 46-сонли мактаб
(директори М. Абдикаримов) мактабнинг электр сим ва кабеллари ташқи
химко қобилиятларининг электр тоқига қарши чидамлилик даражаси синовдан
ўтказилмаган, электр ток тармоқлари «Электр ускуналари ўрнатилиш
қондиришга мувофиқ монтаж қилинмаган, бирдамчи ёнғин ўчирishi
воситалари билан тўлиқ таъминланмаган, автоматик тарзда ёнғиндан
хабарловчи ускуналар қайта техник кўриқдан ўтказилмаган носоз холда,
бино чингиш эшиқларига ёриқлантирувчи «ЧИКИШ» «ВЫХОД» таблолари
билан таъминланмаган, ётоқ конструкцияларининг ёнғин хусусиятини
насайтирувчи кимёвий моддалар билан ишлов берилмаган.

Нукус шаҳри 13-сонли мактаб (директори Г. Садилова) мактабнинг
автоматик тарзда ёнғиндан хабарловчи ускуналар қайта техник кўриқдан
ўтказилмаган носоз холда, электр сим ва кабеллари ташқи химко
қобилиятларининг электр тоқига қарши чидамлилик даражаси синовдан
ўтказилмаган, электр ток тармоқлари «Электр ускуналари ўрнатилиш
қондиришга мувофиқ монтаж қилинмаган, ёнғин хавфсизлигини таъминлаш
хусусиятини насайтирувчи кимёвий моддалар билан ишлов берилмаган,
ёнғин ўчирishi жўмрақлари ўрнатилмаган

Handwritten signature

ҚОРАҚАЛПОҢИСТОН RESPUBLIKASI
DEN SAWLIGI SAQLAW
MINISTRILIGI
KIRIS №08/306
"31" 03 2023 j.



Барча ТТБ бошлиқларига

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг 2023 йил 28 мартдаги 6/710-сонли ва Қорақалпоғистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар бошқармасининг 2023 йил 28 мартдаги 12/1/10-845-сонли хатида кўрсатилган ТТБлар ва унинг таркибидаги тиббиёт объектларида аниқланган камшиликларни бартараф этиш, ёнғин хавфсизлигини таъминлашга қаратилган мақсадли маблағлар ажратилиши, амалга оширилиши бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқилсин ҳамда амалга оширилгани бўйича 2023 йил 10 апрел кунига қадар вазирликга ёзма равишда маълумот берилсин.

Илова 9 варақ.

Вазирнинг ўринбосари

Т.Сарбаев